




REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VITERBO



Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo – Tel. 0761 3391 – P. IVA 01455570562

Dipartimento di Prevenzione
U.O.S.D. SIAN
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Dott. Danilo De Santis
Tel. 0761/236202 Fax. 0761/236732

Prot. n. 38864 del 22/07/2011

| | |
|------------------------------|----------|
| COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO | |
| CAT. 4 | CLASSE 5 |
| - 8 AGO 2011 | |
| PROT. | 16733 |

Viterbo, 22/07/2011

Spett.le
Comune di Soriano nel Cimino
C.a Sig. Sindaco

OGGETTO: Distributori automatici con trattamento di dearsenificazione ubicati nel comune di Soriano nel Cimino. Riscontro del valore di parametro arsenico e esami fisico-chimico microbiologici di routine. Determinazioni.

Comunico alla S.V. che sono stati espletati gli esami analitici emarginati in oggetto da campioni idrici prelevati in data 26/06/2011 presso gli erogatori ubicati in via E. Monaci – incrocio via Di Guglielmo e piazza Collarozzo. Le risultanze dei predetti accertamenti hanno evidenziato conformità dei parametri esaminati dal D.L.gs. 31/01 e s.m.i. ed in particolare il tenore di arsenico è risultato essere inferiore ad 1 microgrammo/litro nell'acqua erogata al consumo dai distributori automatici in predicato. Distinti saluti.

**REGIONE LAZIO
A.U.S.L. VITERBO
U.O. STRUTTURA DIPARTIMENTALE
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
IL RESPONSABILE
Dott. Danilo De Santis**